基于超级电容的直驱风电机组一次调频策略

朱彦祥,蔺红

(新疆大学 电气工程学院,新疆 乌鲁木齐 830017)

摘要:针对传统虚拟惯量控制下直驱风机调频能力不足的问题,提出了一种超级电容辅助直驱风机参与 调频的控制策略,以提升风电接入后电网的频率稳定性。首先分析了直驱风机通过虚拟惯量控制参与调频时 风机转速与输出功率对调频能力的影响,并通过Sigmoid函数建立了调频系数以表征其在不同运行状态下的 调频能力。然后基于调频系数提出了一种风储调频策略:在直驱风机调频能力强时,由风机单独参与调频,而 在调频能力弱时由风机与超级电容共同提供调频所需的功率,同时在超级电容的功率控制中引入充放电系 数,避免其过充过放。最后通过仿真分析表明,所提策略的调频效果在直驱风机调频能力不足时较传统虚拟 惯量控制有明显改善,且避免了超级电容的过充过放。

关键词:转子动能;超级电容;调频能力;风储联合;调频策略 中图分类号:TM614 文献标识码:A DOI:10.19457/j.1001-2095.dqcd24958

Primary Frequency Modulation Strategy of Direct-driven Wind Turbine

Based on Super Capacitor

 $ZHU\,Yanxiang, LIN\,Hong$

(School of Electrical Engineering, Xinjiang University, Urumqi 830017, Xinjiang, China)

Abstract: Aiming at the problem of insufficient frequency modulation capability of direct-driven wind turbine under traditional virtual inertia control, a control strategy of super capacitor assists direct-driven wind turbine participating in frequency modulation was proposed to improve the frequency stability of power grid after wind power is connected. Firstly, the influence of the fan speed and output power on the frequency modulation capability when the direct-driven wind turbine participates in the frequency modulation through virtual inertia control is analyzed, and the frequency modulation coefficient was established through the Sigmoid function to characterize the frequency modulation capability of it under different operating conditions. Then, based on the frequency modulation coefficient, a frequency modulation strategy for wind storage was proposed, that is when the frequency modulation ability of direct-driven wind turbine is strong, the direct-driven wind turbine participates in the frequency modulation independently, while when the frequency modulation capability is weak, the power required for the frequency modulation is jointly provided by the direct-driven wind turbine and the super capacitor. At the same time, the charging and discharging coefficient was introduced into the power control of the super capacitor to avoid its over-charging and over-discharging. At last, the simulation results show that the proposed method is better than the traditional virtual inertia control when frequency modulation capability of the direct-driven wind turbine is insufficient, and it also avoids overcharging and discharging of super capacitor.

Key words: rotor kinetic energy; super capacitor; frequency modulation capability; wind storage joint; frequency modulation strategy

随着双碳目标的提出,风力发电因其对环境 友好、可再生、控制灵活等优势,成为极具竞争力 的新能源发电技术。直驱风机作为现有的主流 机型之一,由于其转子转速与电网频率解耦且一 般工作在最大功率点追踪(maximum power point tracking, MPPT)模式,所以不具有传统同步机的 惯量支撑与一次调频能力^[1]。随着风电渗透率的 提高,系统中的抗扰动能力以及调频能力逐渐减

基金项目:新疆维吾尔自治区重点研发专项资助项目(2022B01020-3)

作者简介:朱彦祥(1996—),男,硕士研究生,主要研究方向为超级电容辅助风机调频,Email:2487353833@qq.com

通讯作者: 蔺红(1969—), 女, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为电力系统稳定运行控制, Email: xjulh69@163.com

弱,对频率稳定性造成了严重影响^[2]。针对这种 情况,国内外发布的并网导则中都明确要求风电 场应具有惯量支撑与一次调频能力^[3-4]。

为了使风机具有频率响应能力,国内外学者 提出了诸多措施。现有风机参与调频的方式按 其能量来源可以将之分为三类:转子动能控制、 减载备用以及储能参与调频。文献[5-6]中通过 附加功率环引入频率变化率和频率偏差,利用转 子动能提供惯量支撑和一次调频,但转速下降过 多会在恢复过程中引起频率二次跌落。文献[7-9] 分别提出了基于减载备用的转子超速控制、桨距 角控制以及二者的协调控制,使风机具有了调频 能力,但长期减载会降低风电场的经济性且频繁 的桨距角动作会造成机械磨损,增加运维成本。 文献[10-11]通过在风机直流母线上配置储能使 其具有了调频能力,但由于风机没有参与调频, 会使得储能的投资成本较大。

仅依靠风机或者储能单独参与调频有着明 显的不足,无法满足系统对风机调频能力以及经 济性的要求。而在三种调频方式中,由于转子动 能控制与储能调频在调频能力与经济性上具有 良好的互补性,因此利用转子动能和储能参与调 频成为当前研究的重点。文献[12]提出了由风机 转子动能进行调频,储能则在调频后辅助转速恢 复,避免频率二次跌落,这种方式虽然提高了调 频效果,但没有充分利用储能的调频能力。文献 [13]提出了基于动能占比的虚拟惯量控制策略, 由转子动能和超级电容共同完成调频,但未对风 机转子动能的调频能力进行深入分析,对转子动 能的利用不足。文献[14]通过自适应控制协调风 机和超级电容,使两者共同参与调频,但其忽略 了不同运行状态下风机具有的转子动能不同。 文献[15-16]根据不同风速下的可释放转子动能, 提出了分段风速下的风储调频策略,并根据荷电 状态(state of charge, SOC)对储能的调频出力进 行了限制,但忽略了风机输出功率对调频能力的 影响。

本文为了提高直驱风机的调频能力,首先分 析了转子动能参与调频时风机转速以及输出功 率对其调频能力的影响,并通过Sigmoid函数建 立了随转速与输出功率变化的调频系数,以反映 风机在不同运行状态下的调频能力。然后基于 调频系数提出了一种超级电容辅助直驱风机参与 调频的控制策略,以提升调频能力较弱时直驱风 机的调频效果。最后在Matlab/Simulink中建立了 相关的仿真模型,通过仿真验证了所提策略的有 效性。

1 直驱风机的风储调频系统

传统电网具有良好的频率稳定性是由于同 步机转子动能提供的惯量支撑与其一次调频功 能的作用。与同步机一样,直驱风机中同样蕴含 着大量的转子动能,能够在系统频率波动时提供 一定的能量。但现有的直驱风机由于转速与电网 频率解耦且一般运行于MPPT模式,因此当频率扰 动时无法为系统提供惯量支撑与一次调频。

为了使直驱风机具有调频能力,有学者通过 虚拟惯量综合控制利用转子动能为系统提供惯 量支撑与一次调频^[17]。但转子动能的调频能力与 其运行状态有关,且在长时间参与调频后容易引 起频率二次跌落,并不适合单独参与调频。而在 现有的储能装置中,超级电容因其循环次数高、 功率密度大的特点^[4]成为一次调频的主要选择。 因此,为了从根本上提高直驱风机的调频能力, 本文通过引入超级电容来弥补转子动能的不足, 拓扑结构如图1所示^[18-19]。



图1中,超级电容通过双向DC/DC变换器接 在直驱风机的直流母线上; P_m 为风力机所捕获 的机械功率; ω_r 为直驱风机的转子转速; P_{ref} 为直 驱风机的功率参考值; P_e 为直驱风机经机侧变换 器输送直流母线的电功率; ΔP_{scref} 为超级电容的 功率参考值,当 ΔP_{scref} 大于0时,超级电容放电, 当 ΔP_{scref} 小于0时,超级电容充电; P_{sc} 为超级电容 经双向DC/DC变换器输送到直流母线的功率; 锁相环(phase locked loop, PLL)可根据电网电压 测得电网频率 $f;P_g$ 为输送到网侧的功率。当系 统频率变化时,可改变 P_{ref} 与 ΔP_{scref} 的值,使直驱 风机与超级电容的输出功率发生变化,从而参与调频。

2 基于转子动能与超级电容的调频 方案

2.1 直驱风机转子动能参与调频的控制方式

2.1.1 基于转子动能的传统虚拟惯量控制

直驱风机通过虚拟惯量控制利用转子动能 参与调频时,将系统中的频率变化率以及频率偏 差引入到直驱风机的功率控制环中,如下式:

$$P_{\rm ref} = P_{\rm MPPT} + \Delta P = P_{\rm MPPT} + \Delta P_1 + \Delta P_2$$
$$\Delta P_1 = -K_{\rm h} \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$
$$\Delta P_2 = -K_{\rm h} \Delta f$$

式中: P_{MPPT} 为风机的最大追踪功率; ΔP 为参与一次调频所需的总功率; ΔP_1 为惯量支撑所需的功率; ΔP_2 为一次调频所需的功率;df/dt为频率变化率; K_h 为惯性系数; Δf 为频率偏差; K_b 为下垂系数。

通过控制输出功率的方式利用转子动能为 系统提供惯量支撑与一次调频。

当系统频率稳定时,直驱风机工作在最大功 率追踪模式。当频率发生扰动时,在频率变化率 df/dt与频率偏差 Δf 的作用下,直驱风机的输出 功率 P_e 会从 P_{MPPT} 变为 $P_{MPPT}+\Delta P$,此时由于直驱风 机所捕获的机械功率 P_m 保持不变,风电机组会在 ΔP 的作用下释放/增加转子动能参与调频,模拟 同步机的惯量支撑与一次调频。但是由于这种 控制方式中的惯性系数 K_b 与下垂系数 K_b 都是定 值,因此面对同一频率扰动,任何运行状态下的 直驱风机都需要提供相同的调频功率 ΔP ,忽略 了不同转速以及输出功率下直驱风机调频能力 的不同。

当频率下降时,转速较低的风机可能会由于 转子动能较少而无法通过释放转子动能提供足 够的调频功率,转速较高的风机虽然有足够的转 子动能,但由于其输出功率接近或达到额定值而 导致无法将其转化为输出功率参与调频;当频率 上升时,转速较低的风机可能会由于输出功率较 低而无法通过降低输出功率并将其转化为转子 动能的方式参与调频,转速较高的风机输出功率 足够,但由于转速接近或达到额定值而导致无法 通过将其转化为转子动能的方式参与调频。因 此在调频过程中应根据风机的转子动能以及输 出功率对其调频功率进行调整,从而更好地完成 调频任务。

2.1.2 基于调频系数的转子动能控制策略

为了使调频期间直驱风机的调频功率能够 合理地随转速和输出功率变化,首先应明确不同 转速以及输出功率下风机的调频能力,为此本文 引入了可变转子动能占比系数*K*,与可变输出功 率占比系数*K*。。

可变转子动能占比系数K,表征风机当前可 变动能占其全部可变动能的比例,如下式:

$$K_{\rm r} = \frac{\Delta E_{\rm x}}{\Delta E_{\rm max}} = \frac{|E - E_{\rm x}|}{E_{\rm max} - E_{\rm min}} \tag{2}$$

其中

$$E = \frac{1}{2} J \omega_{\rm r}^2 \tag{3}$$

式中: ΔE_x 为风机当前运行状态下的最大可变转 子动能; ΔE_{max} 为风机可变转子动能的最大值; E_{max} , E_{min} 分别为风机转子动能的最大值与最小 值;E为风机转子动能; E_x 为转子动能限值,当 $\Delta f > 0$ 时,其值为 E_{max} ,当 $\Delta f < 0$ 时,其值为 E_{min} ;J为 风电机组的转动惯量。

将式(3)代入式(2)中,并以额定转速为基准 值将其标幺化,可得到:

$$K_{r} = \begin{cases} \frac{\omega_{r}^{*2} - \omega_{rmin}^{*2}}{\omega_{rmax}^{*2} - \omega_{rmin}^{*2}} & \Delta f < 0\\ \frac{\omega_{max}^{*2} - \omega_{r}^{*2}}{\omega_{max}^{*2} - \omega_{rmin}^{*2}} & \Delta f > 0 \end{cases}$$
(4)

式中: ω_{r}^{*} 为当前转速的标幺值; ω_{max}^{*} 为转速最大 值的标幺值; ω_{min}^{*} 为转速最小值的标幺值。

可变输出功率占比系数*K*_p表征风机当前可变 输出功率占其全部可变输出功率的比例,如下式:

$$K_{\rm p} = \frac{\Delta P_{\rm ex}}{\Delta P_{\rm emax}} = \frac{|P_{\rm e} - P_{\rm ex}|}{P_{\rm emax} - P_{\rm emin}} \tag{5}$$

式中: ΔP_{ex} 为当前运行状态下的最大可变输出功率; ΔP_{emax} 为可变输出功率的最大值; P_e 为输出功率; P_{emax} , P_{emin} 分别为输出功率的最大值与最小值; P_{ex} 为功率的限值,当 $\Delta f > 0$ 时, $P_{ex} = P_{emin}$,当 $\Delta f < 0$ 时, $P_{ex} = P_{emax}$ 。

当风机运行在最大功率追踪模式时,其输出 功率为

$$P_{\rm e} = K_{\rm out} \omega_{\rm r}^3 \tag{6}$$

式中:Kont为功率增益系数。

可将风机额定功率*P*_N作为基准值,将式(5) 标幺化为

$$K_{\rm p} = \begin{cases} \frac{P_{\rm emax}^* - P_{\rm e}^*}{P_{\rm emax}^* - P_{\rm emin}^*} & \Delta f < 0\\ \frac{P_{\rm e}^* - P_{\rm emin}^*}{P_{\rm emax}^* - P_{\rm emin}^*} & \Delta f > 0 \end{cases}$$
(7)

其中

式中: P_{e}^{*} 为输出功率的标幺值; P_{emax}^{*} 为输出功率 最大值的标幺值,值为1; P_{emin}^{*} 为输出功率最小值 的标幺值; ω_{min} 为风机转速的最小值。

 $P_{\text{emin}}^* = K_{\text{opt}} \cdot \omega_{\text{rmin}}^3 / P_{\text{N}}$

由 K_r与 K_p的定义可知:当频率下降(上升) 时,K_r随风速的增大而增大(减小),K_p随风速的增 大而减小(增大)。由于 K_r与 K_p随风速的变化趋 势相反,因此直驱风机的调频能力应由二者的较 小值决定,本文将其定义为综合系数 K_d:

$$K_{\rm d} = \min\left\{K_{\rm r}, K_{\rm p}\right\} \tag{8}$$

通过文献[16]可知,在调频能力较强的情况下,转子动能能够单独完成调频任务,而由于*K*_d的值必小于1,故不能直接以其来调节风机的调频功率。

Sigmoid 是一种典型的S型函数,它具有天然的指数性以及饱和性。为了使直驱风机提供的调频功率能够随其调频能力变化,本文以综合系数 K_a 为自变量,利用Sigmoid 函数建立了调频系数K,在 K_a 较小时让K趋于0,然后让其随着 K_a 的增大趋于1,从而充分发挥风机的调频能力,调频系数K的定义为

$$K = \frac{b}{b + e^{-aK_d}(1-b)}$$
(9)

式中:a,b为曲线的调节参数,决定曲线的形状。

当a与b取不同值时,调频系数K随 K_a 的变 化曲线如图2所示。由图2可知,a决定了K的斜 率,a越小,K变化越慢,风机会在 K_a 较大时就开 始退出调频,不能充分发挥其调频能力;a越大,K变化越快,风机会在 K_a 较小时以极快的速度退出 调频,容易对系统造成冲击,不利于系统稳定。b决定了 K_a =0时风机参与调频的程度,b较大会导 致风机在调频能力较低时就开始参与调频;b较 小会导致风机参与调频的运行区间减小。综合 考虑二者对调频系数K的影响,本文取a=50, b=0.0001。

将调频系数K引入到式(1)所示的转子动能 控制中,使直驱风机在调频能力强(K=1)时完 全提供调频所需的功率 ΔP ,而在调频能力较弱 (0 < K < 1)时只提供 ΔP 的一部分,此时直驱风机功 率参考值为



Fig.2 Change curves of frequency modulation coefficient K with $K_{\rm d}$

根据文献[13],本文设置调频死区为0.03 Hz, 当lΔf l小于0.03 Hz,风机只提供惯量支撑;当lΔfl 超过0.03 Hz时,风机同时进行惯量支撑与一次调频。同时由2.1.1节可知,惯量支撑的主要作用是 抑制频率变化,这种作用在频率恶化的过程中, 可以延长频率到达最大偏差点的时间,为之后的 一次调频争取相应的时间。但是在系统频率恢 复过程中,会阻碍频率恢复,延长调频的时间,而 不论频率是上升还是下降,在频率恶化时,Δf与 df/dt之积均大于0,在频率恢复时,Δf与df/dt之 积均小于0。因此本文中只有当Δf与df/dt之积 大于0时进行惯量支撑,小于0时停止,此时直驱 风机的控制框图如图3所示。



28

2.2 超级电容参与调频的控制方式

2.2.1 超级电容的调频功率

对于超级电容,主要作用是辅助风机进行调频,弥补直驱风机调频能力的不足,共同提供惯量支撑与一次调频所需的调频功率 ΔP ,由于直驱风机转子动能在调频能力较弱(0<K<1)时只提供了 ΔP 的一部分,故超级电容参与调频时需提供的调频功率 ΔP_{a} 为

$$\Delta P_{\rm sc} = (1 - K)\Delta P$$
$$= -(1 - K)(K_{\rm h}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} + K_{\rm h}\Delta f) \qquad (11)$$

超级电容辅助风机参与调频时,除了考虑更 好地响应频率变化以及与风电机组的协调外,还 应该考虑储能自身的SOC,防止其过充过放。 2.2.2 基于超级电容SOC的反馈调节

为方便控制,本文首先将超级电容的SOC从 小到大分为4个区间:最小值SOC_{min},较小值 SOC_{low},较大值SOC_{high},最大值SOC_{max},其取值分别 为:0.1,0.4,0.6,0.9。然后分别设置超级电容的 充电系数K₁和放电系数K₂,并将其引入到控制环 节中,防止过充过放。

充放电系数 K_1, K_2 的设置原则: K_1 在SOC小 于 S_{high} 时保持在1,在SOC>SOC_{high}时逐渐减小,当 SOC>SOC_{max}时,变为0; K_2 在SOC小于SOC_{min}时保 持在0,在SOC>SOC_{min}时逐渐增大,当SOC>SOC_{low} 时, K_2 变为1。根据以上原则设置的调节系数如 下式:

$$K_{1} = \begin{cases} 1 & SOC < SOC_{high} \\ \frac{SOC_{max} - SOC}{SOC_{max} - SOC_{high}} & SOC_{high} \leq SOC < SOC_{max} \\ 0 & SOC \geq SOC_{max} \end{cases}$$
(12)

$$K_{2} = \begin{cases} 0 & SOC < SOC_{\min} \\ \frac{SOC - SOC_{\min}}{SOC_{\log} - SOC_{\min}} & SOC_{\min} \leq SOC < SOC_{\log} \\ 1 & SOC \geq SOC_{\log} \end{cases}$$
(13)

将式(12)、式(13)代入式(11)中,可得超级 电容的功率参考值如下:

$$\Delta P_{\rm sc-ref} = \begin{cases} K_1 \Delta P_{\rm sc} & \Delta f > 0 \\ K_2 \Delta P_{\rm sc} & \Delta f < 0 \end{cases}$$
(14)

结合2.1.2节可知超级电容的功率控制框图 如图4所示。



3 仿真分析

3.1 仿真模型

为验证本文所提策略的有效性,本文在 Matlab/Simulink 中搭建了如图 5 所示的含直驱风机 的 3 机 9 节点系统。其中, SG1 和 SG3 是容量为 100 MW 的同步机,均配置了调速器及励磁系统; 风电场由 32 台配置了超级电容的 1.5 MW 直驱风 机构成,直驱风机的参数如表 1 所示,超级电容额 定功率为 150 kW,容量 150 kW×30 s^{[11}; L₁~L₆代表 输电线路,Load1为100 MW 的恒定负荷,Load2为 随机波动负荷,Load3为 35 MW 的恒定负荷。为 便于分析,本文设置以下场景:Case1:风机不参 与调频;Case2:风机通过传统虚拟惯量控制参与 调频;Case3:风机通过调频系数引入超级电容进 行辅助调频,但不进行 SOC 反馈调节;Case4:风 机通过本文所提策略参与调频。



图5 含直驱风机的3机9节点系统

Fig.5 Three-machine nine-bus system with direct-driven wind turbine

表1 直驱风机相关参数

Tab.1 Relevant parameters of direct-driven wind turbine

参数	数值	参数	数值
风机容量	1.5 WM	风机极对数	44
直流母线电压	1 200 V	电网频率	50 Hz
风机额定电压	690 V	切入风速	6 m/s
转速(标幺值)	0.7~1.2	额定风速	13 m/s
惯性系数 K_h	10	下垂系数 K _b	25

3.2 阶跃负荷扰动下的频率稳定性分析

在阶跃扰动下,无论频率上升还是下降,其 调频过程都具有相似性,因此本文以频率下降

29

(负荷突增)为例,通过在不同风速下对4种控制 策略进行仿真对比,验证所提策略的有效性。同 时,为便于分析,将最大频率偏差的绝对值lΔfmal、 达到最大频率偏差的时间t_以及稳态频率偏差的 绝对值IΔf。I作为调频效果的评价指标,它们的值 越小,调频效果越好。

3.2.1 低风速下负荷突增时频率稳定性分析

风机风速保持在8 m/s,超级电容SOC初值设 置为0.5,在初始时将Load2切除,直到15s时才 将其增加到40 MW,仿真时长总共为70 s,仿真结 果如图6所示,评价指标如表2所示。





Fig.6 Simulation results of sudden load increase at low wind speed 由图6及表2可知,Case1中调频效果最差,tm 为 18.57 s, $|\Delta f_{max}|$ 为 0.459 1 Hz, $|\Delta f_{ss}|$ 为 0.110 3 Hz; Case2中调频效果较Case1有所改善,t_减少到 18.38 s, |Δfmax|減小到 0.333 4 Hz, 相比风机不参与 调频提高了27.46%,但由于此时风机调频能力较

弱(转速较低),在21.5 s时风机转速就已经降至 最低,风机不仅无法继续为系统提供频率支撑, 在转速恢复时还吸收了一部分功率,因此其 Δf_{s} 比风机不参与调频时还大,为0.1123Hz;在Case3 中,效果最好,t_m为18.13 s, Δf_{max}|为0.314 1 Hz, Δf_{ss}| 为0.0917Hz,均小于前两种场景下对应的调频 指标,这是由于Case3中,通过调频系数K将所需 的调频功率分配给了风机转子动能与超级电容, 提高了风机整体的调频能力,但是由于未对其 SOC进行反馈调节,其SOC在58.8 s时下降到了 其下限值 0.1;在 Case4 中, t_m为 18.13 s, |Δf_{max}|为 0.314 2 Hz, Δf_ 为 0.101 8 Hz, 由于同样采用调频 系数K进行了功率分配,其调频效果与Case3中 基本一致,但因为引入了基于SOC的反馈调节, 其SOC变化曲线要比Case3平缓,且调频期间其 值均大于下限值。综合而言,在低风速下负荷突 增时Case4调频能力最好。

表2 低风速下负荷突增时的调频指标

Tab.2 Frequency regulation index when load suddenly increases at low wind speed

	$ \Delta f_{\rm max} /{\rm Hz}$	$ \Delta f_{\rm ss} /{\rm Hz}$	$t_{\rm m}/{\rm s}$
Case1	0.459 1	0.110 3	18.57
Case2	0.333 4	0.112 3	18.38
Case3	0.314 1	0.091 7	18.13
Case4	0.314 2	0.101 8	18.13

3.2.3 高风速下负荷突增时频率稳定性分析

风机风速保持在12 m/s,超级电容 SOC 初值 设置为0.5,在初始时将Load2切除,直到15s时 才将其增加到40 MW,仿真时长总共为70 s,仿真 结果如图7所示,评价指标如表3所示。图8为直 驱风机输出功率的变化曲线。

由图7及表3可知,Case1中调频效果最差, 各项调频指标中t_m为18.98 s, |Δf_{max}|为0.464 1 Hz, |Δf_|为 0.096 1 Hz; Case2 中调频效果比 Case1 有 所改善, t_m为18.74 s, |Δf_{max}|为0.399 7 Hz, |Δf_{ss}|为 0.0939Hz,三者相比风机不参与调频时均有所提 高;在Case3中, \Δf_s\减小到0.0935Hz, t_减小到 18.37 s, |Δfmax|减小到 0.321 7 Hz, 相比 Case2 有着 进一步提高。由图7c及图8可知,这主要是由于 此时风机调频能力较弱(实际输出功率P。较高), Case2中在频率偏差达到最大值前,其输出功率 P。先达到了最大值,转子动能无法继续转变为输 出功率;Case3中通过引入调频系数K,降低了风 机在15 s-33 s间的风机需提供的调频功率,同



mercuses at high while speed				
	$ \Delta f_{\rm max} /{\rm Hz}$	$ \Delta f_{\rm ss} /{\rm Hz}$	$t_{\rm m}/{\rm s}$	
Case1	0.464 1	0.096 1	18.98	
Case2	0.399 7	0.093 9	18.74	
Case3	0.321 7	0.093 5	18.37	
Case4	0.321 8	0.093 5	18.37	
				-

时通过超级电容提供了减少的这部分功率,因此 即便Case2中风机释放的转子动能比Case3中多, 其调频效果却比Case3中差,如果风速进一步提 高,风机调频能力会进一步降低,Case3中调频 效果会更明显;Case4中,t_m为18.37 s, \Δf_{max}\为 0.3218Hz, \Δf_s\为0.0935Hz,由于同样采用调频 系数K进行了功率分配,因此其调频效果与 Case3中基本一致,但因为引入了基于SOC的反 馈调节,其SOC变化曲线比Case3中平缓,降低了 超级电容的出力深度,延长了使用寿命。综合而 言,在高风速下负荷突增时Case4调频能力最好。



4 结论

针对传统虚拟惯量综合控制下直驱风机调频能力不足的问题,本文首先根据直驱风机不同运行状态下调频能力不同的特点,利用 Sigmoid 函数建立了随风机转速以及输出功率变化的调频系数,然后基于调频系数提出了一种通过超级电容来提升直驱风机调频能力的调频策略。经 仿真分析得到了以下结论:

1)在低风速下,由于风机转速与其实际输出 功率较低,调频能力较弱,当系统频率发生扰动 时,本文所提策略的调频效果优于风机采用传统 虚拟惯量控制时的调频效果;

2)在高风速下,由于风机转速与实际输出功 率都接近其额定值,调频能力较弱,当系统频率 发生扰动时,本文所提策略的调频效果优于风机 采用传统虚拟惯量控制时的调频效果;

3)通过引入基于超级电容 SOC 的充放电系数,避免了其在调频期间的过充过放,延长了使用寿命。

参考文献

- 颜湘武,王德胜,杨琳琳,等.直驱风机惯量支撑与一次调频协调控制策略[J].电工技术学报,2021,36(15):3282-3292.
 YAN Xiangwu, WANG Desheng, YANG Linlin, et al. Coordinated control strategy of inertia support and primary frequency regulation of PMSG[J]. Transactions of China Electrotechnical Society,2021,36(15):3282-3292.
- [2] 杨立滨,宗鸣,李春来.考虑最优转子动能的风电场自适应频率控制策略[J].可再生能源,2020,38(9):1233-1238.
 YANG Libin,ZONG Ming,LI Chunlai. Adaptive frequency control strategy of wind farm considering optimal rotor kinetic energy[J]. Renewable Energy Resources,2020,38(9):1233-1238.

- [3] SINGARAO V Y, RAO V S. Frequency responsive services by wind generation resources in United States[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 55: 1097–1108.
- [4] 颜湘武,孙雪薇,崔森,等.基于转子动能与超级电容器储能的双馈风电机组惯量和一次调频改进控制策略[J].电工技术学报,2021,36(S1):179-190. YAN Xiangwu, SUN Xuewei, CUI Sen, et al. Improved control

strategy for inertia and primary frequency regulation of doubly fed induction generator based on rotor kinetic energy and supercapacitor energy storage[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36(S1):179–190.

- [5] 李少林,秦世耀,王瑞明,等.大容量双馈风电机组虚拟惯量 调频技术[J].电力自动化设备,2018,38(4):145-150,156.
 LI Shaolin, QIN Shiyao, WANG Ruiming, et al. Control strategy of virtual inertia frequency regulation for large capacity DFIG based wind turbine[J]. Electric Power Automation Equipment, 2018,38(4):145-150,156.
- [6] MORREN J, HAAN S W H, KLING W L, et al. Wind turbines emulating inertia and supporting primary frequency control[J]. IEEE Transactions on Power System, 2006, 21(1):433-434.
- [7] 李世春,黄悦华,王凌云,等.基于转速控制的双馈风电机组
 一次调频辅助控制系统建模[J].中国电机工程学报,2017, 37(24):7077-7086,7422.

LI Shichun, HUANG Yuehua, WANG Lingyun, et al. Modeling primary frequency regulation auxiliary control system of doubly fed induction generator based on rotor speed control[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(24):7077–7086,7422.

[8] 陈斌.双馈风电机组参与电力系统频率调节的综合控制方法研究[D].成都:西南交通大学,2018. CHEN Bin. Research on the integrated control method of doubly-fed induction generator participating in power system frequency regulation[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2018.

- [9] 吉静,郝丽丽,王昊昊,等.风电机组参与一次调频的自适应 控制方法[J].电力电容器与无功补偿,2020,41(6):174-179.
 JI Jing, HAO Lili, WANG Haohao, et al. Adaptive control method for wind turbines participating in primary frequency regulation[J]. Power Capacitor & Reactive Power Compensation, 2020,41(6):174-179.
- [10] 颜湘武,崔森,常文斐.考虑储能自适应调节的双馈感应发 电机一次调频控制策略[J].电工技术学报,2021,36(5): 1027-1039.

YAN Xiangwu, CUI Sen, CHANG Wenfei. Primary frequency regulation control strategy of doubly-fed induction generator considering supercapacitor SOC feedback adaptive adjustment [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36 (5):1027–1039.

 [11] 王晓东,李凯凯,刘颖明,等.基于状态观测器的风电机组单机储能系统虚拟惯量控制[J].电工技术学报,2018,33(6): 1257-1264.

WANG Xiaodong, LI Kaikai, LIU Yingming, et al. Virtual inertia control based of energy storage system in wind turbine on extended state observer[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(6):1257–1264.

- [12] 赵晶晶,李敏,何欣芹,等.基于限转矩控制的风储联合调频 控制策略[J].电工技术学报,2019,34(23):4982-4990.
 ZHAO Jingjing, LI Min, HE Xinqin, et al. Coordinated control strategy of wind power and energy storage in frequency regulation based on torque limit control[J]. Transactions of China Electrotechnical Society,2019,34(23):4982-4990.
- [13] 颜湘武,孙颖,李晓宇,等.基于双馈风力发电场虚拟惯量控制策略优化[J].华北电力大学学报(自然科学版),2020,47
 (6):42-51.

YAN Xiangwu, SUN Ying, LI Xiaoyu, et al. Optimization of virtual inertia control strategy based on doubly-fed wind farm[J]. Journal of North China Electric Power University (Natural Science Edition), 2020, 47(6):42–51.

- [14] 周天沛,孙伟.高渗透率下变速风力机组虚拟惯性控制的研究[J].中国电机工程学报,2017,37(2):486-496.
 ZHOU Tianpei, SUN Wei. Study on virtual inertia control for DFIG-based wind farms with high penetration[J]. Proceedings of the CSEE,2017,37(2):486-496.
- [15] 陈长青,李欣然,杨祥,等.基于风机调频特性的储能配置方 法及协调运行策略[J].电力建设,2022,43(1):96-103.
 CHEN Changqing, LI Xinran, YANG Yang, et al. Energy storage configuration method and coordinated operation strategy based on wind power frequency-regulation characteristics[J].
 Electric Power Construction, 2022,43(1):96-103.
- [16] 姜惠兰,蔡继朝,肖瑞,等.一种提高系统频率响应特性的风储协调控制策略[J]. 电力自动化设备,2021,41(7):44-51.
 JIANG Huilan, CAI Jizhao, XIAO Rui, et al. A wind-storage coordinated control strategy for improving system frequency response characteristics[J]. Electric Power Automation Equipment, 2021,41(7):44-51.
- [17] 刘洪波,彭晓宇,张崇,等.风电参与电力系统调频控制策略 综述[J].电力自动化设备,2021,41(11):81-92.
 LIU Hongbo, PENG Xiaoyu, ZHANG Chong, et al. Overview of wind power participating in frequency regulation control strategy for power system[J]. Electric Power Automation Equipment, 2021,41(11):81-92.
- [18] 刘刚,袁至,王维庆,等.基于混合储能的双馈风机的电网支 撑能力提升策略[J].可再生能源,2022,40(10):1387-1395.
 LIU Gang, YUAN Zhi, WANG Weiqing, et al. Power grid support capability improvement strategy of doubly-fed wind power generator based on hybrid energy storage system[J]. Renewable Energy Resources,2022,40(10):1387-1395.
- [19] 陈长青,李欣然,黄际元.计及风储拓扑结构的调频和平波 抑动研究[J]. 热力发电,2022,51(4):55-61.
 CHEN Changqing, LI Xinran, HUANG Jiyuan. Study on freguages modulation and flat wave suppression of wind news

quency modulation and flat wave suppression of wind power storage systems with different topological structures[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(4):55–61.