用于智能量测开关的超宽输入DC-DC模块研究

方磊¹, 楚成博¹, 朱肖晶², 何映虹¹, 杨慧敏²

(1.国网江苏省电力有限公司南京供电分公司,江苏南京210008;2.东南大学电气工程学院,江苏南京210096)

摘要:为了解决智能量测开关内部自取电电流互感器输出电压变化大的问题,需要在后级级联具有超宽 输入电压范围的 DC-DC 模块来产生稳定的系统供电电压。研究了一种基于恒定开通时间控制和断续模式非 同步 Buck 电路的超宽输入 DC-DC 模块。根据输入电压和输出电压的差距大小,采用变频和准定频分段控制 方式。实现大压差功率变换的同时,该 DC-DC 模块还具有极快的动态响应。利用 PSIM 软件对 DC-DC 模块电路的特性进行仿真分析和验证。研制了一台功率为5 W 的硬件样机进行测试,给出了部分关键实验波形。实验结果表明,该 DC-DC 模块具有输入范围超宽、动态响应极快和稳定性高的特点。

关键词:智能量测开关;超宽输入范围;恒定开通时间;断续模式;DC-DC模块
 中图分类号:TM76 文献标识码:A DOI:10.19457/j.1001-2095.dqcd25133

Research of Ultra Wide Input DC-DC Module for Smart Measurement Switch Application

FANG Lei¹, CHU Chengbo¹, ZHU Xiaojing², HE Yinghong¹, YANG Huimin²

(1.State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd. Nanjing Power Supply Company, Nanjing 210008, Jiangsu, China;
 2.School of Electrical Engineering, Southeast University, Nangjing 210096, Jiangsu, China)

Abstract: In order to address the issue of large output voltage variation from self-powered current transformer in smart measurement switch, ultra wide input voltage range post-stage DC–DC module is required to generate stable system voltage rails. A ultra wide input DC–DC module based on constant on-time control and asynchronous Buck circuit operating in discontinuous mode was proposed. According to the gap between intput voltage and output voltage, variable frequency control and quasi-fixed freqency control were combined. With large voltage gap conversion realized, this DC–DC module also features super fast dynamic response. PSIM software was used to analyze and verify the characteristics of the propsed DC–DC module. A 5 W hardware prototype was fabricated and tested to produce key experimental waveforms. The experimental results demonstrate that the proposed DC–DC module has features of ultra wide input range, super fast dynamic response and high stability.

Key words: smart measurement switch; ultra wide input range; constant on-time; discontinuous conduction mode; DC-DC module

近年来,为了提升低压分布式光伏并网运行 的可靠性、安全性以及能够实现整个低压分布式 光伏系统的可观、可测和可控,智能量测开关得 到越来越多的关注和应用^[1-2]。智能量测开关是 低压分布式光伏系统并网时能量流、信息流和业 务流的掌控者,其性能好坏直接关系到系统的安 全性、智能性和经济性,具有重要的经济价值和 重大的社会意义。

智能量测开关内部系统供电的可靠性无疑

对产品自身的稳定运行起到决定性作用。系统 电源通常由常规AC-DC电源、后备电源和自取电 电源三部分组成。三者相互配合,在不同工况下 为智能量测开关系统提供稳定的电源。基于电 磁感应原理,自取电电源通常采用电流互感器从 一次侧获取电能^[3-4]。考虑到配电线路上电流的 超宽范围变化,电流互感器二次侧输出电压的范 围同样很大,典型值为25:1。因此,电流互感器 的后级需要级联适合超宽范围输入电压的DC-

基金项目:国家重点研发计划项目(No.2018YFB1500800)

作者简介:方磊(1991一),男,博士,高级工程师,主要研究方向为光伏发电技术、能源互联网技术,Email:Mrfanglei@foxmail.com 通讯作者:朱肖晶(1981一),男,博士研究生,主要研究方向为配用电技术和电源技术研究,Email:230199117@seu.edu.cn

DC模块。由于二次侧负载供电电压较低,因此 DC-DC模块的拓扑首选 Buck 电路。考虑到智能 量测开关内部的信号链负载功耗通常极低,因此 DC-DC模块的输出功率一般较小。在高频小功 率降压电路应用中,为了尽量减小开关损耗,通 常不会选择使用同步整流技术,而是直接利用肖 特基二极管进行续流^[5]。在DC-DC模块的控制策 略方面,目前比较流行的PWM 控制方法具有成 熟和稳定的优点。但是在输入电压和输出电压 相差较大时,Buck电路工作在极小占空比状态。 此时,电路效率、器件应力和EMI性能都相对较 差^[6-7]。并且,传统PWM 控制方法在动态响应速 度方面不及非线性控制方法。恒定开通时间控 制是一种基于输出电压纹波反馈的大信号非线 性变频控制方法,具有补偿简单、动态响应极快 等优势^[8-10]。由于变频工作的特性,这种控制方 法非常适合大压差功率变换应用。当输入电压 和输出电压相差较大时,尽管电路工作在极小占 空比状态,但开关频率也变得较低,从而保证较 高的变换效率。另一方面,当输入电压输出电压 差距相对较小时,可以采取实时量测输入电压 并进行开关频率控制的方法来实现准定频 工作[11-13]。

本文针对智能量测开关内部自取电电流互 感器输出电压变化范围大的问题,研究一种基于 恒定开通时间控制的降压型超宽范围输入电压 DC-DC模块。在实际应用中,考虑到负载电流较 小,因此设计DC-DC模块工作在电感电流断续模 式。在断续模式中,每个开关周期中电感电流都 从零开始变化,使得DC-DC模块具有天然的稳定 性和较低的开关损耗。此外,若负载对电压纹波 大小有较高的要求,该DC-DC模块也可以工作在 电感电流连续模式以满足此性能要求。根据输 入电压与输出电压的差距大小,灵活采用变频与 准定频分段控制的方式,以保持较高的变换效 率。同时,该DC-DC模块还具有极快的动态响应 和准定频工作的特点,适合为智能量测开关系统 中高速、高算力的负载供电。

1 自取电电路与DC-DC模块电路

1.1 自取电电路

智能量测开关作为低压配网中关键的保护 装置和量测设备,其系统内部供电的稳定性和可 靠性十分重要。通常智能量测开关的内部供电 由常规AC-DC电源、后备电源(电池或超级电容) 以及自取电电源三部分相互配合来实现。其中, 自取电电源基于电流互感器从一次侧导线获取 电能,经过暂态抑制电路、二次侧整流滤波电路 和DC-DC模块得到稳定的低压输出,自取电电路 示意图如图1所示。当常规AC-DC电源由于故 障或其它原因无法工作时,自取电电路会取而代 之,为系统提供稳定的电源^[14]。



图1 智能量测开关自取电电路示意图

Fig.1 Diagram of self-powered circuit for smart measurement switch

暂态抑制电路用来抑制由一次侧线路中的 瞬态尖峰耦合到二次侧的尖峰电压。整流滤波 电路则将电流互感器二次侧的交流波形整理成 叠加一定纹波的直流电压。低压配网一次侧线 路上的负荷电流变化范围非常大,典型值通常大 约在25:1。因此,电流互感器的输出电压具有相 应的变化范围。这就要求后级DC-DC模块在超 宽范围电压输入的情况下,能够稳定和高效地 工作。

1.2 DC-DC模块电路

考虑电流互感器输出电压范围和与低压负载之间较大的压差以及较低的输出功率,因此选择经典的非同步整流Buck电路作为功率拓扑。使用肖特基二极管作为电感电流续流器件,不仅可以减小反向恢复损耗和降低EMI,而且无需驱动、简单易用。图2为DC-DC模块主电路的示意图,V₁和V₀分别为输入电压和输出电压,S_B和D_s分别为主控开关及其寄生体二极管,D_B为续流肖特基二极管,L_B和C_B组成输出滤波电路。其中,V₁来自电流互感器输出。由于电流互感器测量的配电线路电流变化范围很宽,因此电流互感器二次侧输出电压即DC-DC模块的输入电压也具有很宽的电压范围。



Fig.2 Power stage circuit of DC–DC module

本文中DC-DC模块电路工作在电感电流断续状态,具有天然的稳定性。DC-DC模块功率级

电路的工作模态有以下三种:

1)S_B导通、D_B关断,L_B电流线性上升。在上 升过程中,当L_B电流小于负载电流时,C_B放电;当 L_B电流大于负载电流时,C_B充电。

2)S_B关断、D_B导通,L_B电流线性下降。在下降过程中,当L_B电流大于负载电流时,C_B充电;当L_B电流小于负载电流时,C_B放电。

3)S_B关断、D_B关断,L_B电流下降为零。C_B放 电并单独为负载供电。

在电感电流断续的情况下,DC-DC模块的电 压增益如下式所示^[15]:

$$M_{\rm B} = \frac{V_{\rm o}}{V_{\rm I}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 8L_{\rm B}/(R_{\rm L}T_{\rm S}D^2)}}$$
(1)

则有:

$$\Delta I_{\rm L} = \frac{DT_{\rm s}V_{\rm o}}{2L_{\rm B}} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{8L_{\rm B}}{R_{\rm L}T_{\rm s}D^2}}\right)$$
(2)

式中:D为稳态工作时的占空比; R_L 为负载电阻; T_s 为开关频率; ΔI_L 为电感电流纹波。

2 恒定开通时间控制策略

2.1 控制原理

图3为准定频恒定开通时间控制示意框图。 输出电压V₀经过电阻R₁和R₂分压后得到的V_{FB}输 入高速比较器U₃的负端。同时,V_{FB}与参考基准 U₅的电平V_{REF}作比较。当V_{FB}<V_{REF}时,T_{on}发生器开 始输出一段恒定时间的高电平。这段恒定时间 结束后,T_{on}发生器输出低电平直到V_{FB}再次小于 V_{REF},开启下一个开关周期。图4给出准定频恒定 开通时间控制的主要工作波形。



2.2 准定频功能实现

DC-DC模块输出电压的纹波来源于电感电 流纹波,而电感电流纹波的上升和下降斜率以及 幅值受到输入电压和输出电压的影响,从而导致 开关频率间接受到影响。在本文的应用中,输出 电压是固定的。因此,需要研究如何抑制输入电 压的变化对开关频率的影响。通过分压电阻R, 和R₄检测输入电压的变化,当输入电压和输出电 压差距较大时,采用变频控制:当输入电压和输 出电压差距较小时,采用准定频控制。两种控制 方式的切换点设计主要考虑对效率的影响。由 于在电感电流断续模式下,影响DC-DC模块效率 的因素相对较多月分析复杂,因此本文采取实测 的方法来确定切换点,如后文实验部分所述。在 切换过程中,另外一个需要考虑的问题是如何保 证平滑过渡以及尽量减小冲击。本文采用设置 微小电压滞环的方式,当输入电压高于滞环上限 V...时工作在变频控制,当输入电压低于滞环下限 V_I时工作在准定频控制。根据T_a与占空比的关 系和式(1)可得开关频率f。如下式所示:

$$f_{\rm s} = \frac{V_0}{V_{\rm I} T_{\rm on}} \tag{3}$$

可以看出,当T_{on}与V₁反比例变化时,开关频率可维持恒定。

图 5 给出一种开关频率自适应的 T_{on} 发生器 电路。采用一个恒流源 U_6 对电容 C_T 进行充电,恒 流源的电流 I_c 与输入电压 V_1 成正比,如下式所示: $I_c = k_c V_1$ (4)

式中:kc为比例系数。

引入系数h,使得T_m满足下式:

$$T_{\rm on} = \frac{hV_{\rm o}}{V_{\rm I}} \tag{5}$$

同时,电容C_r的充电公式如下式所示:

$$I_{\rm c} = \frac{C_{\rm T} V_{\rm o}}{T_{\rm on}} \tag{6}$$

将式(5)、式(6)两式组合整理,可得各个系数之间的关系如下式所示:

$$h = \frac{C_{\rm T}}{k_{\rm c}} \tag{7}$$

当C_r电压充到与输出电压V₀相等时,高速比 较器U₇的输出电平翻转,结束一个T_{on}脉冲。可 以看出,当输入电压V₁越大时,相应的恒流源电 流越大,C_r电压上升斜率越陡并能更快地触发比 较器。因此,T_{on}会相应变小,反之亦然。



图5 准定频功能实现方法示意图



2.3 输出电压稳态误差消除

从图4中可以观察到,传统的恒定开通时间 控制属于纹波谷底控制。因此,V_{FB}电压的直流分 量V_{FBDC}与参考基准V_{REF}之间存在误差,也就是说, 实际输出电压与所设定的目标值之间存在误差。 为了解决这个问题,引入一个慢速误差放大器U₄ 来调节实际输出电压与参考基准之间的误差,将 此误差经过放大后补偿到参考基准上,即可消除 实际输出电压的稳态误差。这种方法相当于引 入一个电压外环进行反馈闭环控制,实际设计时 可以采用PI补偿器,传递函数如下式所示:

$$M(s) = k_{\rm P} E(s) + \frac{E(s)}{sk_{\rm I}} \tag{8}$$

其中

式中: $k_{\rm P}$ 为比例系数; $k_{\rm I}$ 为积分系数;E(s)为误差项。

 $E(s) = V_{\text{REF}} - V_{\text{FBDC}}$

3 仿真与实验

通过仿真软件对理论分析进行模拟验证是 一种合理高效的研究方法。本文在 PSIM 仿真环 境中建立基于准定频恒定开通时间控制的断续 模式非同步 Buck 电路模型,对前文理论分析过程 和结论进行验证。输入电压范围为 7~160 V,分 界点设在 80 V。当输入电压大于 80 V时,采用变 频控制;反之则采用准定频控制。电路模型的主 要参数如下:输入电压 V_1 为 7~160 V,电感 L_B 为 3.3 μ H,电容 C_0 为 68 μ F,电容 C_T 为 1 nF,输出电 压 V_0 为 5 V,输出电流 I_0 为 1 A,开关周期 T_s 为 10~ 20 μ s,系数 k_c 为 15e-6。

图 6 和图 7 分别给出了输入电压为 90 V 和 120 V时, DC-DC 模块的输出电压、开关器件门极 驱动以及电感电流波形。在 90~160 V 区间内,由 于具有变频功能, 从仿真结果可以看出, 两种情 况下开关频率分别为 90 kHz 和 50 kHz。随着输 入电压的不断升高, 开关频率逐步下降, 从而减 小开关损耗, 使得 DC-DC 模块维持较高的变换



图 7 输入电压为 120 V 时的输出电压、门极驱动和电感电流波形 Fig. 7 Waveforms of output voltage, gate drive and

inductor current when intput voltage is 120 V 图 8 和图 9 分别给出了输入电压为 8 V 和 70 V

时,DC-DC模块的输出电压、开关器件门极驱动 以及电感电流波形。在7~80 V区间内,由于具有 频率自适应功能,从仿真结果可以看出,两种情 况下开关频率均为100 kHz。当输入电压为8 V 时,占空比为0.4;当输入为70 V时,占空比为 0.03。经过验算,仿真结果与式(1)计算结果一致。



图8 输入电压为8V时的输出电压、门极驱动和电感电流波形

Fig.8 Waveforms of output voltage, gate drive and inductor





从图 6~图 9的仿真结果可以看出,基于准定 频和变频结合方式且工作在电感电流断续模式 的 DC-DC 模块在超宽范围输入电压应用场景下 能够稳定工作,从而证明了本文所提方案的有效 性和理论分析的正确性。

对一台输入电压范围为7~160 V,功率为5 W 的 DC-DC 模块实验样机进行测试。在输入电压 为 120 V 时,捕捉了输出电压纹波、二极管电压和 电感电流波形,如图 10 所示。此时开关频率为 50 kHz, DC-DC 模块工作在电感电流断续模式, 输出纹波峰峰值约为 20 mV。可以看出,在降频 工作的情况下,恒定开通时间 T_{on}约为4 µs, DC-DC模块工作状态稳定。





对 DC-DC 模块进行负载跳变实验,负载电流 在 100 mA 和 550 mA 之间进行加载和卸载。图 11 给出了输出电压和负载电流的波形。加载过 程动态调整时间约为 30 µs,卸载过程动态调整 时间约为 25 µs。可以看出,由于采用了恒定开 通时间控制方法,DC-DC 模块的动态响应相当 迅速。

在全范围输入电压内,选取8个输入电压值 针对DC-DC模块的实际开关频率和满载效率进 26



Fig.11 Load transient experiment results of DC-DC module 行量测,输入电压滞环环宽为100mV,开关频率 的变化趋势曲线如图12所示。在80V以下时,由 于采用准定频控制,开关频率基本控制在100kHz。 考虑到电路中的器件和布线的寄生参数,开关频 率略有微小波动,可以忽略不计。在80V到120V 区间内,开关频率较为陡峭地下降,以降低开关 损耗。在120V到160V区间,考虑到日内配网中 实际承担大负荷时间所占比例较低,因此设计较 为缓和的开关频率下降曲线。图13给出了相应 输入电压时 DC-DC 模块的满载效率。在 80 V 以 下时,由于采用准定频控制,随着占空比逐渐减 小,效率呈现逐渐下降趋势。当输入电压升高至 80 V以上,开关频率开始下降。此时输入电压相 对较低,因此开关频率的降低较为显著地减小了 开关损耗,使得效率提升较为明显。随着输入电 压变得越来越高,尽管开关频率也在下降,但效 率上升的趋势变缓。从实测结果来看,输入电压 全范围内DC-DC模块的效率均高于75%,满足实 际性能要求的同时降低了对散热设计的挑战。



4 结论

本文分析和研究了一种用于智能量测开关 内部供电的DC-DC模块。基于恒定开通时间控 制方法对工作在电感电流断续模式的非同步 Buck电路进行控制。根据输入电压的大小,采用 准定频和变频相结合的方式进行分段控制,以在 高压输入工况下降低开关损耗。探讨了准定频 控制的实现方法和相关电路设计。通过仿真模 拟和样机测试的方法验证了理论分析的正确性 和方案的有效性。实验结果表明,本文研究的 DC-DC模块具有输入范围宽、动态响应快以及稳 定性高的特点。下一步的研究工作主要有以下 两方面:

1)准定频控制与变频控制切换点选择与效率之间关系的定性分析和定量实验研究;

2) 功率级电路的优化设计以提升 DC-DC 模 块整体效率。

参考文献

- [1] 闫玲玲,艾永乐,赵广旭,等.适用于小型分布式光伏电站的 并网接口装置的研究[J].自动化应用,2017(12):167-168.
 YAN Lingling, AI Yongle, ZHAO Guangxu, et al. Research on grid-connected interface equipment for small-scale distributed PV station[J]. Automation Application, 2017(12):167-168.
- [2] 张媛.分布式光伏发电并网的继电保护影响分析[J].电工技 术,2022(19):129-131.

ZHANG Yuan. Analysis of relay protection impact for grid-connected distributed photovoltaic generation[J]. Electric Engineering, 2022(19):129–131.

 [3] 冯颖姣,张盛,汪黎明.基于CT取电无线测温系统低功耗实 现实用技术[J].电气开关,2020,58(5):64-66.
 FENG Yingjiao,ZHANG Sheng, WANG Liming. Practical tech-

nology of low power consumption of the wireless temperature measurement system based on CT induction power[J]. Electric Switchgear, 2020, 58(5):64–66.

- [4] 李平. 输电电缆取电 CT输出性能的影响因素分析[J]. 机电元件,2021,41(5):53-55.
 LI Ping. The influence factors of CT's output performance for power transmission cables[J]. Electromechanical Components, 2021,41(5):53-55.
- [5] 汪渭滨,管月,尚伟林.交错并联Buck型DC/DC微型电源模
 块设计[J].电力电子技术,2022,56(8):16-19.
 WANG Weibin, GUAN Yue, SHANG Weilin. An interleaved

parallel Buck DC/DC converter micro power module[J]. Power Electronics, 2022, 56(8):16-19.

[6] 荀荷惠, 沈汉鑫, 苏坚坚, 等. 基于 PWM+PFM 控制的两级 DC-DC 变换器效率优化[J]. 电源技术, 2022, 46(2):197-200.

XUN Hehui, SHEN Hanxin, SU Jianjian, et al. Efficiency optimization of two-stage DC-DC converter based on PWM+PFM control[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2022, 46 (2): 197-200.

- [7] CHEN Y, YU B, WANG J, et al. A Buck DC-DC converter with a novel PWM/PFM hybrid-mode auto-change technique[C]//International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits, 2017:22-23.
- [8] LI Y, CHEN C, TSAI C. A constant on-time Buck converter with analog time-optimized on-time control[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(4):3754–3765.
- [9] 张希,张中伟,王天石,等.基于权重配置的多环路COT控制 Buck变换器瞬态性能优化[J].电工电能新技术,2022,41
 (3):1-7.

ZHANG Xi, ZHANG Zhongwei, WANG Tianshi, et al. Transient performance optimization for multi-loop COT controlled Buck converter based on weight configuration[J]. Advanced Technology of Electrical Engineering, 2022, 41(3):1–7.

- [10] LIU Z, ZHAO J, QU K, et al. A new constant on-time control with ripple compensation and offset cancellation of Buck converter[C]//International Telecommunications Energy Conference, 2014:30–34.
- BARI S, LI Q, LEE F. A new fast adaptive on-time control for transient response improvement in constant on-time control[J].
 IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(3): 2680– 2689.
- [12] TING C, LIN J, CHEN C. A quasi-V2 hysteretic Buck converter with adaptive COT control for fast DVS and load-transient response in RF applications[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2020, 67(3):531–535.
- [13] HSIA C. Constant-on-time-controlled Buck converter using switching period estimator[C]//IEEE IAS Global Conference on Emerging Technologies, 2022:858–862.
- [14] SEDHURAMAN K, VENKADESAN A, DHIVAGAR K, et al. Performance evaluation of smart intelligent circuit breaker[C]// IEEE International Conference on System, Computation, Automation and Networking, 2019:641–645.
- [15] JIA M, SUN Z, SIEK L. A novel zero-voltage-detector for Buck converter in discontinuous conduction mode (DCM)[C]// IEEE 4th Southern Power Electronics Conference, 2018:44–48.

收稿日期:2023-05-16 修改稿日期:2023-07-18